

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>MAPPATURA OSPEDALE DI PADOVA</b>								
2	Livello	Tavola	Cod. nel disegno	Elemento attraversato	Elemento attraversante	Materiale usato per il ripristino (R)EI	N° Cert di riferimento o Doc. integrativo Ing abilitato 818	Rif. Cert REI	Foto
3	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.01	Parete	Tubazioni plastiche e passaggio elettrico	Sleeve	IG308091/3564FR		01
4	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.01A	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	CSI1686FR		01A
5					Tubazione plastica	Striscia EFSE + mastice EF AC180	CSI1687FR		
6	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.02	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	CSI1685FR		02
7	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.03	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	CSI1685FR		03
8	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.3A	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	CSI1685FR		3A
9	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.04	Parete	Serranda tagliafuoco WK45 MP3	Listelli cartongesso come da prescrizione MP3	CSI		04
10					Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		
11	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.4A	Parete	Passerella e tubazioni elettriche	EPC150 + EF AC180	CSI1684FR e 1685FR del 20/09/2011		04A
12	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.05	Parete	Serranda tagliafuoco WK45 MP3	Listelli cartongesso come da prescrizione MP3	CSI		05
13					Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>MAPPATURA OSPEDALE DI PADOVA</b>								
2	Livello	Tavola	Cod. nel disegno	Elemento attraversato	Elemento attraversante	Materiale usato per il ripristino (R)EI	N° Cert di riferimento o Doc. integrativo Ing abilitato 818	Rif. Cert REI	Foto
14	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.06	Parete	Passerella e tubazioni elettriche	EPC150 + EF AC180	CSI1684FR e 1685FR del 20/09/2011		02A
15	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.07	Parete	Serranda tagliafuoco WK45 MP3	Listelli cartongesso come da prescrizione MP3	CSI		07
16					Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		
17					Passerella e tubazioni elettriche	EPC150 + EF AC180	CSI1684FR e 1685FR		
18	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.08	Parete	Serranda tagliafuoco WK45 MP3	Listelli cartongesso come da prescrizione MP3	CSI		08
19	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.09	Parete	Serranda tagliafuoco WK45 MP3	Listelli cartongesso come da prescrizione MP3	CSI		09
20	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.10	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		10
21	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.11	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		11
22					Passerella e tubazioni elettriche	EPC150 + EF AC180	CSI1684FR e 1685FR		
23	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.12	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		12
24					Tubazione plastica	Sleeve	IG308091/3564FR		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>MAPPATURA OSPEDALE DI PADOVA</b>								
2	Livello	Tavola	Cod. nel disegno	Elemento attraversato	Elemento attraversante	Materiale usato per il ripristino (R)EI	N° Cert di riferimento o Doc. integrativo Ing abilitato 818	Rif. Cert REI	Foto
25	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.13	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		13
26	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.14	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		14.0; 14.1; 14.2; 14.3
27		1452-SD202-R3_00			Tubazioni rame	EFR150-2 + EF AC180	IG308091/3564FR		
28	L0	1452-SD202-R3_00	L0/I.R.15	Parete	Tubazione metallica	EF CoverT	IG308725/3577FR CSI1685FR		15; 15.1