Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE–UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
Direttore: ing. Giovanni Spina

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ PADOVA (Comm. 1562).

CIG 9471862BC8 - CUP n. I91B14000600002

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	Nell'ambito del Capitolato Arredi, in merito al par. "Sistema integrato per la riduzione dei campioni biologici" (punto 2, pag 21), con riferimento alla caratteristica di minima "*piano di lavoro regolabile da un'altezza di 90cm a un'altezza di 120cm*", si chiede di confermare che la movimentazione dell'altezza del piano di lavoro debba essere controllata elettronicamente ed avere un differenziale di 30cm.	Con riferimento al quesito si rileva che il "Sistema integrato per la riduzione dei campioni biologici" dovrà avere un piano di lavoro regolabile elettricamente come indicato nel CSA.
2	Nell'ambito del Capitolato Arredi, in merito al par. "Postazione integrata per biopsia" (punto 2, pag 22), con riferimento alla caratteristica di minima "*piano di lavoro regolabile da un'altezza di 90cm a un'altezza di 120cm*", si chiede di confermare che vengano accettate anche le seguenti misure: altezza minima della superficie di lavoro circa 850 mm; altezza massima della superficie di lavoro circa 1.150 mm	Per la "Postazione integrata per biopsia" si conferma quanto riportato nel quesito.

La Dirigente dell'Area Amministrativa
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
Dott.ssa Cinzia Griggio

Firmato digitalmente da: Cinzia Griggio
Organizzazione: AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA PADOVA/00349040287
Data: 01/03/2023 12:19:37

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giovanni Spina
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Manuela Bizzo
e-mail: manuela.bizzo@aopd.veneto.it - 049/821.1153